


簡易吹付法枠工標準施工図
(ソイルクリート工 Mタイプ1500)

標準展開図
S=1:20




使用材料表


ソイルクリート工 Mタイプ1500
枠内植生基材吹付工 t=3cm

100m ² 当り			
材 料 名	規 格	単 位	数 量
菱形金網	#14 50×50	m ²	100.0
アンカー	φ16 L=400	本	30
補助アンカー	φ9 L=200	本	150
鉄筋	D10	kg	161.4
主アンカー (交点)	D16 L=750	本	52
組立枠	ガッテンダーM型 W=330 H=140 L=400	個	94
枠用シート	Mタイプ1500用	枚	42.3
枠吹付量	NAF-6混入モルタル	m ³	5.27
セメント NAF-6 砂	普通ポルトランドセメント	kg	2213.4
	共重合バラ型アラミド繊維	kg	5.3
		m ³	6.5
枠内植生基材吹付	t=3cm	m ²	55.90
ソイル材料	ソイルファクター (T)	L	2154.8
	肥料・接合剤入り ピートモス	L	3442.1


標準断面図
S=1:20



A-A断面
S=1:4



ガッテンダーM型部材模式図
S=1:4



令和5年度

日 高 村			
工 事 種 別	緊急傾がけ第1号 岩目地西地区がけくずれ住家防災対策工事		
図 面 名 称		縮 尺	図 示
路線河川名			
工 事 箇 所	高知県 高岡郡 日高村 岩目地		
設 計 種 別			
事 務 所 名	日高村役場	図 面 番 号	2 2
会 社 名			